



בל"מ 652/2022 – התקנת שערים ומערכת בקרת תפעול

שלום רב,

- א. ביום 4/7/2022 התקיים במתקן המזמין כנס מציעים בעניין הליך 652/2022 – התקנת שערים ומערכת בקרת תפעול. הכנס התקיים בהובלת ר' תחום יחידת בינוי ור' תחום רכש והתקשרויות. בכנס נכח גם מיכה טננבאום (יועץ חיצוני מטעם המזמין).
- ב. במהלך הכנס הובהר למציעים כי כמות השערים המבוקשת בשלב שני (אופציונאלי) הינה התקנה של עד שישה (6) שערים נאספים במחנה נתן באר שבע.
- ב.1. לאור האמור במכתב הפניה למציעים, עיקרי השירותים נשוא ההתקשרות, סעיף 2.1.1 בשלב השני (אופציונאלי) – במקום "התקנת של עד שבעה (7) שערים נאספים נוספים במחנה נתן באר שבע" יבוא "התקנת של עד שישה (6) שערים נאספים נוספים במחנה נתן באר שבע.
- ג. כחלק מהכנס בוצע סיור במתחם העבודה (לטובת הסבר על עבודות שלב א') במתקן רמלה. כמו כן, ניתן הסבר מפורט למול צילום מתחם העבודה במתקן באר שבע (לטובת הסבר על עבודות שלב א' ו-ב'), ואף הוצע למשתתפים לערוך סיור ביום הכנס במחנה נתן במתחם העבודה הרלוונטי – ללא היענות מצד המציעים.
- ג.1. בהמשך לאמור ניתנה אופציה לתיאום פרטני עד ליום זה (12.07.2022) – ללא היענות מצד המציעים.
- ד. להלן מענה לשאלות הבהרה שהועלו ע"י המציעים בהליך:

מס"ד	נושא	סעיף / תת נושא	פירוט השאלה	התייחסות
1.	מכתב פניה למציעים	5.2.1	בקשה לשינוי המילה "נאספים" בשורה השנייה למתרווממים – כפי שנאמר בסיור הקבלנים	הבקשה התקבלה. בסעיף 5.2.1 תנאי הסף להשתתפות במכרז שונה למציע שביצע שערים מתרווממים, ללא חובה בניסיון בביצוע שערים נאספים.
2.			בקשה להורדת המפתחים והגובה למפתח של 9 מטר מינימום וגובה מינימום 4.5 מטר	הבקשה התקבלה. בסעיף 5.2.1 במקום "...מפתחים של 10 מטר לפחות ובגובה פתח אור של 8 מטר לפחות כמוצר קטלוגי" יבוא "...מפתחים של 9 מטר לפחות ובגובה פתח אור 4.5 מטר כמוצר קטלוגי"



מס"ד	נושא	סעיף / תת נושא	פירוט השאלה	התייחסות
3.	מכתב פניה למציעים	5.2.1	תנאי סף כפולים	הבקשה התקבלה. בסעיף 06.02.01 במקום "יצרן השער יהיה מפעל שמייצר שערים כאלה במפתחים של 12 מטר אורך לפחות ובגובה פתח אור 6 מטר לפחות, כמוצר קטלוגי" יבוא "יצרן השער יהיה מפעל שמייצר שערים כאלה במפתחים של 9 מטר לפחות ובגובה פתח אור 4.5 מטר כמוצר קטלוגי" ובכפוף לדרישות המופיעות במסמך ג'2 לעניין תיאור העבודה.
	נספח ג'2 מפרט טכני מיוחד	06.02.01	ולא זהים 5.2.1 ומסמך ג'2 06.02.01	
4.	נספח ג'2 מפרט טכני מיוחד	ג'2	יש צורך לשנות שערים דומים לשערים במפתחים שרשומים בסעיף 5.2.1	הבקשה נדחית יותר ללא שינוי.
5.	מכתב פניה למציעים	2.1.2	מה תקופת האחריות אחרי ההתקנה. בסעיף 2.1.1 הכוונה ל1 שנה ובנספח ג'2 6.1.5 רשום 3 שנים	כמפורט במסמכי ההליך. סעיף 2.1.1 במכתב הפניה למציעים – "אחריות ותחזוקת השערים הינה לשלוש (3) שנים מתום תקופת שנת הבדק". סעיף 6.1.5 בנספח ג'2 – "אחריות ושירות לשערים נאספים כמופיע בכ"כ ולמשך שלוש (3) שנים".

שמרית

רכש והתקשרויות
משהב"ט מ.ד.
03-7227261