

תאריך הבקשה: 28/02/23
תאריך הדפסה: 28/02/23

בקשה לקבלת מידע מספר B23-0114

משרד הביטחון
ת.ד. 7307, תל אביב 6107201
טלפון: 076-8097610/729, פקס: 076-8097617
מס' יישות: 500104831
אימייל: rh2021@mail.gov.il

לכבוד:
קבוצת סקופ מתכות בע"מ
קראק ראם (מבצע)
בני עייש 79845
לידי: לאה

טלפון: 08-8631009, פקס: 08-8631020
אימייל: aero@scope.co.il

תאריך אספקה	מחיר לפני מע"מ -הצעה	יחידה	כמות	תאור מוצר	מק"ט	שורה
30/03/23		יחי	1	משאבת וואקום דגם 6616 המניע, לפי מפרט מאורף	999999	1
30/03/23		יחי	1	משאבה צינורפוגלית אופקית דגם Z2407 המניע	999999	2

ההצעות יגיעו כקובץ PDF בלבד.
אין המשרד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה.
המשרד רשאי לבטל, לצמצם, להרחיב או לפצל מספר הצעות.
ע"פ שיקול דעתו הבלעדי.
המשרד שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים שהאצעותיהם נמצאו מתאימות ביותר.
אישור תקף על ניהול ספרים יהווה תנאי הכרחי להתקשרות.

הבקשה בתוקף עד: 29/04/23
מס' ספק: 31089
ההצעות תגיענה בפקס או במייל עד לתאריך
07/03/23 12:38
נא לציין בהדגשה במידה ומועד הסיום בהצעתכם שונה מהמועד המבוקש
מועד סיום אספקה/עבודה מבוקש: ; מתאם מקצועי: זעירא עזרי, טלפון מתאם: 076-8097683

חתימת ספק חותמת הספק תאריך

28/2/23
תאריך

שוען אורן
רתיחת הבקשה ויצור בסיסי
חתימת הרכש



מדינת ישראל

בלמ"ס

סימוכין: / /
טלפון: 076-8097683
פקס: 076-8097686
תאריך: 28 פברואר 2023

מאת: עותי זעירא

הנדון: מפרט טכני להספקת משאבת ואקום

1. משאבה ואקום עם מנוע ומצמד על בסיס משותף.

1.1. דגם: כדוגמת המניע 6616
אוגנים: תקן ASA - 150.
ספיקת מי אטימה: 2.2 מק"ש
לחץ ואקום: 73 ס"מ.
חיבורי יניקה ולחץ: $2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$

1.2. חומרי מבנה:
בית מאיץ, מאיץ: ברזל יציקה.
ציר: פלבי"ם 45 מ"מ, בולט 75 מ"מ לצד המצמד.
מיסבים: כדוריים.
אטם: טבעות חבל גרפיט.

1.3. מנוע חשמלי: תלת פאזי הספק 4 כ"ס 1450 סל"ד.

1.4. עם ההצעה יגיש הספק קטלוגים ועקומות עבודה של המשאבה.

1.5. תוספות להצעה:

1.5.1. מוגן מים.
1.5.2. מוגן פיצוץ.
1.5.3. סוגי אטמים מכניים

בברכה,
עותי זעירא